

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

n° 0031/A

DECLARATION OF CONFORMITY

Nous déclarons que le(s) produit(s) :
We declare that the product(s)

Chemins de câbles / Cable trays : **CF 30, CF 54, CF105 EZ+**

est(sont) conforme(s) à CEI 61537 (10-2006) Système de chemin de câble
is (are) comply with IEC 61537 (10-2006) Cable tray systems

§6.5/§14.2.3 Résistance à la corrosion / Resistance against corrosion
Classe 6 : Essai au brouillard salin neutre selon ISO 9227 : 550 h
Class 6 : Neutral salt spray test according ISO 9227 : 550 h

§11.1 Continuité électrique / Electrical continuity

Eclissage / joint < 50 mΩ

Chemin de câble / cable tray < 5 mΩ/m

Montbard, le 27 septembre 2011

Page 1/1

Jean Luc Chartier
Laboratory manager

