

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

n° 0095/D

DECLARATION OF CONFORMITY

Nous déclarons que le(s) produit(s) : Finitions/*Finishes* : **ZnAl, ZnMg, ZnNi**

We declare that the product(s)

(Chemins de câbles/Supports/Accessoires-*Cable trays/Supports/Accessories*)

est(sont) conforme(s) à CEI 61537 (10-2006) Système de chemin de câbles
is (are) comply with IEC 61537 (10-2006) Cable tray systems

§6.5 Résistance à la corrosion / *Resistance against corrosion*

Classe 8 : Essai au brouillard salin neutre selon ISO 9227 : 850 h

Class 8 : Neutral salt spray test according ISO 9227 : 850 h

EN ISO 14713-1 (2009) Revêtements de zinc Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les constructions/*Zinc coatings Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures*

Partie 1 : Principes généraux de conception et résistance à la corrosion

Part 1: General principles of design and corrosion resistance

Catégorie de corrosion/*Selected corrosivity category* (ISO 9223) : C4 Elevé/High

Classe de durabilité/*Durability class* : H

Montbard, le 15/03/2019

Page 1/1

Jean Luc Chartier
Laboratory manager

